

◎浄水

・浅里管末

No.	検査項目名	基準値	4月22日	5月15日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月4日
	天候(前日/当日)		曇り/晴れ	曇りのち雨/雨のち曇り	曇り/雨時々曇り	雨/曇り	曇り/曇り	晴れ/晴れ	曇りのち晴れ/曇り	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	曇り/雨のち晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/曇り
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	0個/mL											
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない											
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下					0.0003mg/L未満							
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下					0.00005mg/L未満							
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下					0.005mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	亜硝酸態窒素の量に関して0.04mg/L以下					0.004mg/L未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.16mg/L							
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下					0.08mg/L未満							
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下					0.1mg/L未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005mg/L未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004mg/L未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001mg/L未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08mg/L			0.15mg/L			0.22mg/L			0.16mg/L	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002mg/L			0.003mg/L			0.001mg/L			0.001mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001mg/L			0.001mg/L			0.001mg/L			0.001mg/L	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下					0.006mg/L未満							
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下					0.02mg/L							
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下					0.03mg/L未満							
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下					0.01mg/L未満							
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下					4.1mg/L							
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下					0.005mg/L未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4mg/L	4.7mg/L	4.9mg/L	5.0mg/L	5.7mg/L	5.8mg/L	5.4mg/L	5.2mg/L	5.9mg/L	5.1mg/L	5.0mg/L	5.0mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					6.0mg/L							
40	蒸発残留物	500mg/L以下		30mg/L			31mg/L			28mg/L			23mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02mg/L未満							
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005mg/L未満							
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下					0.0005mg/L未満							
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.1mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.6	7.0	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常を認めない											
49	臭気	異常でないこと	異常を認めない											
50	色度	5度以下	0.5度未満											
51	濁度	2度以下	0.05度未満											
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.26mg/L	0.12mg/L	0.21mg/L	0.13mg/L	0.13mg/L	0.17mg/L	0.13mg/L	0.16mg/L	0.14mg/L	0.22mg/L	0.15mg/L	0.24mg/L