

令和6年度 水道事業水質検査結果

◎浄水場排水

番号	検査項目	単位	基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
	天候(前日／当日)	—	—	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇
—	浮遊物質(SS)	mg/L	90	58	29	50	71	73	41	89	77	48	19	34	11
				4月24日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月19日	3月18日
	天候(前日／当日)	—	—	雨／雨	晴／晴	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇
—	浮遊物質(SS)	mg/L	90	42	29	24	48	42	20	37	51	70	13	12	25

◎浄水
・井田管末

No.	検査項目名	基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	1個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.09mg/L			0.10mg/L			0.16mg/L			0.12mg/L	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下		0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06mg/L未満			0.15mg/L			0.10mg/L			0.06mg/L未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005mg/L			0.010mg/L			0.009mg/L			0.002mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L			0.01mg/L			0.01mg/L未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L			0.003mg/L			0.005mg/L			0.003mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002mg/L			0.003mg/L			0.002mg/L			0.001mg/L	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下		0.02mg/L			0.06mg/L			0.03mg/L			0.02mg/L	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下		4.9mg/L			4.8mg/L			5.4mg/L			5.1mg/L	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0mg/L	4.6mg/L	5.7mg/L	4.8mg/L	5.2mg/L	5.2mg/L	4.9mg/L	5.1mg/L	4.8mg/L	4.2mg/L	4.4mg/L	4.9mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		11mg/L			12mg/L			12mg/L			14mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		44mg/L			35mg/L			32mg/L			51mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし
49	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.31mg/L	0.27mg/L	0.41mg/L	0.26mg/L	0.14mg/L	0.11mg/L	0.10mg/L	0.20mg/L	0.39mg/L	0.43mg/L	0.39mg/L	0.45mg/L

◎浄水

・阪松原管末

No.	検査項目名	基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月10日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	雨／雨	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	2個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.11mg/L			0.09mg/L			0.15mg/L			0.11mg/L	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下		0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06mg/L未満			0.17mg/L			0.14mg/L			0.06mg/L未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007mg/L			0.016mg/L			0.010mg/L			0.003mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.004mg/L			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L未満			0.02mg/L			0.01mg/L			0.01mg/L未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L			0.003mg/L			0.004mg/L			0.003mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002mg/L			0.004mg/L			0.003mg/L			0.001mg/L	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下		0.02mg/L			0.07mg/L			0.03mg/L			0.02mg/L	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下		4.7mg/L			5.0mg/L			5.8mg/L			5.4mg/L	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1mg/L	4.4mg/L	5.3mg/L	4.9mg/L	5.5mg/L	4.7mg/L	4.5mg/L	4.9mg/L	4.9mg/L	4.5mg/L	4.4mg/L	5.0mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		12mg/L			14mg/L			14mg/L			16mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		37mg/L			52mg/L			50mg/L			52mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし
49	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.28mg/L	0.16mg/L	0.11mg/L	0.16mg/L	0.21mg/L	0.16mg/L	0.14mg/L	0.52mg/L	0.38mg/L	0.47mg/L	0.39mg/L	0.46mg/L

◎浄水
・桐原管末

No.	検査項目名	基準値	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	2個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.11mg/L			0.30mg/L			0.26mg/L			0.23mg/L	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下		0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.40mg/L			0.60mg/L			0.50mg/L			0.34mg/L	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002mg/L			0.005mg/L			0.002mg/L			0.001mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L			0.001mg/L			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001mg/L			0.003mg/L			0.002mg/L			0.001mg/L未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下		0.02mg/L			0.02mg/L未満			0.16mg/L			0.03mg/L	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下		4.7mg/L			5.6mg/L			5.9mg/L			5.7mg/L	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6mg/L	4.8mg/L	5.0mg/L	4.4mg/L	6.0mg/L	5.6mg/L	5.9mg/L	5.6mg/L	5.5mg/L	5.4mg/L	5.4mg/L	6.2mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		6.4mg/L			8.0mg/L			7.3mg/L			7.7mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		27mg/L			44mg/L			38mg/L			41mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし
49	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.09度	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.48mg/L	0.41mg/L	0.43mg/L	0.21mg/L	0.32mg/L	0.23mg/L	0.21mg/L	0.36mg/L	0.48mg/L	0.42mg/L	0.43mg/L	0.44mg/L